

沁水县龙港镇人民政府文件

龙政字〔2024〕112号



龙港镇人民政府 关于开展整治燃气用户使用移动式燃气 取暖炉“敲门行动”的通知

各村居：

为切实加强全镇城镇燃气安全管理，保障人民群众生命财产安全和社会公共安全，有效防范遏制燃气安全事故发生。按照市、县安委会《关于扎实开展冬季安全“敲门行动”的通知》要求，决定在全镇开展整治燃气用户使用移动式燃气取暖炉“敲门行动”，重点对冬季燃气用户室内私接三通，连接软管，使用移动式燃气取暖炉问题整治。现通知如下：

一、工作目标

深入贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，认真落实县委、县政府关于安全生产的决策部署，精准整治自建自管村违规使用燃气问题，保证燃气用户入户安检率达到100%，瓶装液化石油气“随瓶安检”率达到100%，村委采取入村进户方式，开展宣传教育，排查整改群众身边使用移动式燃气取暖炉等安全隐患，防范化解重大安全风险，确保全镇年终岁尾安全平稳，切实保障人民群众生命财产安全。

二、方式方法

（一）警示教育。组织开展警示教育，以《山西省燃气管理条例》、《城镇燃气经营安全重大隐患判定标准》、事故典型案例等为重点，积极开展警示教育，传播救援救护知识，提高自救互救能力，引导广大群众自觉保护燃气设施，自觉抵制“问题移动式取暖炉”“问题阀”“问题软管”，确保燃气使用环节安全。

（二）入户宣传。充分运用电视、短信、微信等媒体，采取悬挂横幅、设立宣传栏、发放宣传手册等多种手段，宣传《燃气工程项目规范》燃气和用气设备第六条规定：“家庭用户不得使用燃气燃烧直接取暖的设备”。（燃气取暖器等直接燃烧燃气进行取暖的设备，其燃烧所需的空气来自室内，燃烧废气也排到室内，一般采暖时门窗紧闭空气不流通，超过一定时间会形成室内缺氧并有大量一氧化碳气体，易造成室内人员缺氧及一氧化碳中毒窒息甚至死亡。此类型燃气取暖器一般是可移

动的，经常移动软管容易脱落，造成燃气泄漏、着火甚至爆炸，构成重大安全事故。）

（三）排查整改。各村居要利用网格力量，深入用户开展隐患排查，摸清风险底数，建立问题清单，确保整改落实。对使用的移动式取暖炉来源进行登记，是实体店购买的登记店名、地址、电话，网店购买的登记网店店名、购货订单信息，移交镇市场所进行溯源。

三、时间安排

整治燃气用户使用移动式燃气取暖炉“敲门行动”自即日起至2025年3月30日结束。

（一）动员部署阶段（即日起至12月5日）

各村居细化工作措施，全面开展“敲门行动”。加强统筹协调，调动各类资源，广泛动员基层组织和群众积极参与，群防群治，形成防范安全风险的人民防线。

（二）入户排查第一阶段（12月5日至2025年1月20日）

开展集中攻坚，做到全覆盖、无遗漏，确保横向到边、纵向到底，不留死角、不落一户，开展安全宣教培训和隐患排查治理。

（三）入户排查第二阶段（1月20日至2025年3月20日）

组织开展排查整治“回头看”，全面梳理第一轮排查出的问题隐患，对已整改的隐患开展核查，确保真改实改，不留死角，实行闭环管理。

（四）总结评估阶段（2025年3月20日至3月30日）

各村居对整治燃气用户使用移动式燃气取暖炉“敲门行动”工作开展情况和有关经验成效进行梳理总结，建立冬季安全防范长效机制。

四、工作要求

（一）加强领导，压实责任。各村居要提高思想认识，进一步提高政治站位，立即安排部署，及时解决存在的问题，推动行动顺利开展。对工作安排部署不到位、监督检查不认真的村居，按照有关规定严肃处理；对排查整治行动期间发生燃气安全事故的，一律依法严肃调查处理；对不作为慢作为等涉嫌失职渎职的，将移交镇纪委从严从重追究相关责任人的责任。

（二）全面排查，扎实开展。各村居要深入用户家中，做到真正发现问题、真正整改到位，提高排查整治工作质量。

（三）及时总结，按期上报。各村居于本月 20 日报送整治燃气用户使用移动式燃气取暖炉“敲门行动”工作进展。

附件：1. 整治燃气用户使用移动式燃气取暖炉“敲门行动”台账
2. 整治燃气用户使用移动式燃气取暖炉“敲门行动”检查表

龙港镇人民政府

2024 年 12 月 5 日

（此件公开发布）

龙港镇人民政府办公室

2024 年 12 月 05 日印发

附件 1:

整治燃气用户使用移动式燃气取暖炉“敲门行动”台账

村居:

负责人:

联系电话:

序号	移动式取暖炉 使用户主	住址	购买来源 (实体店/网店)	购买地址 (实体店地址/网店店名)	存在问题	整改时限及 整改责任人
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

中国书画函授大学肇庆分校建校二十周年纪念册

附件 2:

整治燃气用户使用移动式燃气取暖炉“敲门行动”检查表

用户姓名 (签字):

用户地址:

用户联系电话:

序号	检查内容	存在问题	整改时限及整改责任人
1	是否私接三通, 连接软管, 使用移动式燃气取暖炉		
2	连接灶具软管是否穿墙; 是否为不锈钢波纹软管; 两端是否连接牢固; 是否老化		
3	自闭阀是否正常使用, 是否有异物支撑		
4	燃气灶具是否与所用气源适配; 灶具是否超期服役、是否带自动熄火保护装置; 熄火保护装置是否正常工作		
5	餐饮等非居民用户是否安装燃气泄漏报警器; 有无紧急切断阀; 有无防爆炸风装置; 安全设备设施是否符合与泄漏报警器联动并正常使用; 报警器探头设置是否符合要求、是否在有效期内、安装位置是否合适		
6	餐饮饭店用户在用餐区是否使用伞形液化气取暖炉		
7	使用液化石油气用户钢瓶是否使用可调节减压阀		
8	其他问题		

检查时间:

年 月 日

检查人员 (签字):

